

**Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim**

83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9

tel. 58/562-34-61 fax. 58/562-34-62

www.pzdstg.pl e-mail: pzdstg@pzdstg.pl

REGON 191687260 NIP 592-18-78-941



Starogard Gdański, dnia 04.03.2019 r.

PZD.404.3.2019.PCh**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:****„Dostawa płyt betonowych drogowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej
nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo”****Oznaczenie postępowania: PZD.404.3.2019.PCh**

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium *ceny*, kryterium *termin realizacji* i kryterium *okres gwarancji*.

Wykaz i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty	Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium cena	Punktacja w kryterium termin realizacji	Punktacja w kryterium okres gwarancji	Łączna punktacja w kryteriach	Kolejność według kryterium oceny ofert
3	„ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna Rokocin 2a, 83-200 Starogard Gdański	56,73	20,00	20,00	96,73	3
4	Przedsiębiorstwo ECOZET® Miroslaw Zblewski Kaliska Kościerskie ul. Strażacka 6 83-400 Kościerzyna	58,56	20,00	20,00	98,56	2
5	Firma Usługowo-Handlowa Marcin Czarnowski ul. Wyzwolenia 48 83-425 Dziemiany	60,00	20,00	20,00	100	1

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, **dokonano wyboru oferty nr 5 złożonej przez:
Firma Usługowo-Handlowa Marcin Czarnowski ul. Wyzwolenia 48, 83-425 Dziemiany.**

Następujący Wykonawcy zostali odrzuceni z postępowania:

1. ZDROJEWSKY Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Rzemieśnicza 4, 83-322 Stężyca

Podstawa prawna odrzucenia Wykonawcy:

art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia Wykonawcy:

W pkt. 3 Rozdziału IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił wymagania jakie powinny spełniać płyty drogowe. Zgodnie z ppkt. 3 klasa betonu nie może być mniejsza niż C30/37. Oferent dołączył do oferty aprobatę techniczną, z której wynika, że klasa betonu jest \geq C25/30.

2. WPŻ ELBUD GDAŃSK Sp. z o.o.

Owśnice 1, 83-407 Łubiana

Podstawa prawna odrzucenia Wykonawcy:

art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia Wykonawcy:

W pkt. 3 Rozdziału IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił wymagania jakie powinny spełniać płyty drogowe. Zgodnie z ppkt. 3 klasa betonu nie może być mniejsza niż C30/37. Oferent dołączył do oferty rysunek techniczny oferowanej płyty drogowej, z którego wynika, że zastosowany zostanie beton klasy C25/30.

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa
2. Tablica ogłoszeń

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim
Dariusz Kurzyński
Dariusz Kurzyński