



Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9
tel. 58/562-34-61 fax. 58/562-34-62
www.pzdstg.pl e-mail: pzdstg@pzdstg.pl
REGON 191687260 NIP 592-18-78-941



Starogard Gdański, dnia 28.02.2019 r.

PZD.404.4.2019.PCh

Zainteresowani Wykonawcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim, działając jako Zamawiający w oparciu o art. 38 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wpłynięciu następującego wniosku **z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, na który udziela stosownych wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2711G w zakresie: budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów” znak sprawy PZD.404.4.2019.PCh

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Proszę o podanie ilości drzew do wycięcia i wykarczowania. Zapis w projekcie „W projektowanym zakresie występuje zadrzewienie – ilość drzew do wycinki można określić po wyniesieniu obiektu w terenie w uzgodnieniu z Lasami Państwowymi” jest niejednoznaczny. Zamawiający jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.
Wyjaśnienie Zamawiającego:
Na PZT zaznaczonych jest 5 szt. wynikających z mapy do celów projektowych.
2. Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne gruntu na obszarze inwestycji? Czy Zamawiający potwierdza, że na obszarze objętym inwestycją występują warunki gruntowe proste?
Wyjaśnienie Zamawiającego:
Badania geologiczne nie były wykonywane. Dodatkowo należy wykonać warstwę grunto-cementu $R_m=2,5$ MPa grub. 10 cm z wywozem gruntu 305,61 m³ /ścieżka rowerowa/. Pod zjazdami należy dodatkowo wykonać warstwę grunto-cementu $R_m=5$ MPa grub. 15 cm z wywozem gruntu 40,71 m³.
3. Proszę o wskazanie z jakiej kostki brukowej mają być wykonane zjazdy. Na PZT w legendzie widnieje kostka typu „starobruk”, a na rysunkach przedstawiających szczegóły konstrukcyjne kostka bezfazowa gr. 8cm.
Wyjaśnienie Zamawiającego:
Z kostki bezfazowej grub. 8 cm.
4. Czy Zamawiający potwierdza, że na planowanej inwestycji jest do wybudowania 11 zjazdów?
Wyjaśnienie Zamawiającego:
Do wybudowania jest 11 zjazdów i 3 zjazdy istniejące przeznaczone są do przebudowy.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SIWZ. Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim
Dariusz Kurzyński
Dariusz Kurzyński