



Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9

tel. 58/562-34-61 fax. 58/562-34-62

www.pzdstg.pl e-mail: pzdstg@pzdstg.pl

REGON 191687260 NIP 592-18-78-941



PZD.404.6.2020.PCh

Starogard Gdański, dnia 21.05.2020 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim, działając jako Zamawiający w oparciu o art. 38 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wpłynięciu następującego wniosku **z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, na który udziela stosownych wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną:

**„Remont drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo polegający na wbudowaniu płyt drogowych betonowych”
znak sprawy PZD.404.6.2020.PCh**

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Płyty przekazane przez inwestora są nowe czy staro używane?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Nowe

2. Proszę o potwierdzenie, iż przedmiar zawiera faktyczne ilości zgodnie z zamówieniem.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Przedmiar robót został opracowany celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania. Przedmiar niniejszy sporządzono dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia.

Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.


Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezgodności przedmiarów robót z dokumentacją projektową i stanem rzeczywistym.

3. Proszę o udostępnienie planu sytuacyjnego drogi. Proszę o potwierdzenie, iż projektowana droga ma 3,0 m szerokości.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia plan sytuacyjny.

Potwierdzam, iż projektowana droga ma 3,0 m szerokości i po obu stronach jezdni pobocze z tłuczni kamienno-łamanego o frakcji 0-31,5 mm grubości 15 cm szerokości po 1,0 m z każdej strony.



4. Proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca nie odpowiada za jakość płyt przekazanych od Zamawiającego.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Potwierdzam

5. Jakiej grubości należy wykonać pobocza? 17 cm jak podane w przedmiarze czy 15 cm zgodnie z OPZ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Grubości 15 cm

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdanskim
Dariusz Karzyński
Dariusz Karzyński