



## Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9

tel. 58/562-34-61 fax. 58/562-34-62

[www.pzdstg.pl](http://www.pzdstg.pl) e-mail: [pzdstg@pzdstg.pl](mailto:pzdstg@pzdstg.pl)

REGON 191687260 NIP 592-18-78-941



Starogard Gdański, dnia 29.05.2020 r.

PZD.404.7.2020.PCh

### Zainteresowani Wykonawcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim, działając jako Zamawiający w oparciu o art. 38 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wpłynięciu następującego wniosku **z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, na który udziela stosownych wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną:

**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin”  
znak sprawy PZD.404.7.2020.PCh**

#### **WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. Zgodnie z zapisem w dokumentacji przetargowej dla rur dwuciennych PE-HD o gładkiej powierzchni zewnętrznej, kielichowych o sztywności obwodowej SN=8.0 kPa (wg DIN 16961) o średnicach: dz=1107 mm i dw=1000 mm, dz=679 mm i dw=600 mm, zamawiający posługuje się Normą sztywności obwodowej dla duroplastów, co nie jest adekwatne do wymaganych przez zamawiającego rur PEHD z gładką (niekarbowaną) powierzchnią zewnętrzną zaszeregowaną do grupy termoplastów.

Opisana w dokumentacji sztywność SN=8.0 kPa (wg DIN 16961) wynosi SN2kPa (wg PN EN ISO 9969 ) co jest zbyt małą sztywnością dla rur układanych w pasie drogowym. Czy w takim przypadku zamawiający będzie wymagał dla rur PEHD o gładkiej powierzchni zewnętrznej (niekarbowanej), kielichowych o średnicach: dz=1107 mm i dw=1000 mm, dz=679 mm i dw=600 mm sztywności obwodowej SN8 kPa wg PN EN ISO 9969 potwierdzoną w dokumencie odniesienia wydawanym przez jednostkę certyfikującą dla materiałów stosowanych w pasach drogowych tj. w KOT IBDiM?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Należy zastosować rury zgodne z dokumentacją projektową, SST i wyjaśnieniami SIWZ.

2. Czy zamawiający dla występujących w dokumentacji przetargowej rur PP zgodnych z normą PN-EN 1852-1, która to norma opisuje rury PP jako niekarbowanie z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną dopuszcza rury PP zgodne z normą PN-EN 13476-2, która to norma również opisuje rury PP jako niekarbowanie z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną, które to rury będą jednocześnie o tej samej sztywności obwodowej opisanej w dokumentacji przetargowej?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Należy zastosować rury zgodne z dokumentacją projektową, SST i wyjaśnieniami SIWZ.

**Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SIWZ.**

**Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 05.06.2020 r. godz. 08:00.**

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Starogardzie Gdańskim  
*Dariusz Kurzyński*  
**Dariusz Kurzyński**