



Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9

tel. 58/562-34-61 fax. 58/562-34-62

www.pzdstg.pl e-mail: pzdstg@pzdstg.pl

REGON 191687260 NIP 592-18-78-941



Starogard Gdański, dnia 29.05.2020 r.

PZD.404.7.2020.PCh

Zainteresowani Wykonawcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim, działając jako Zamawiający w oparciu o art. 38 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wpłynięciu następującego wniosku **z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, na który udziela stosownych wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną:

**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin”
znak sprawy PZD.404.7.2020.PCh**

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. W związku z stwierdzoną możliwością optymalizacji rozwiązań projektowych zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju rur przyjętych przez projektanta do wykonania kanalizacji deszczowej z: zaprojektowanych rur PE-HD, gładkich na zewnątrz i wewnątrz SN 8 na: rury strukturalne typu B (korugowane lub profilowe) PP/PE SN 8. Projektowane rury odpowiadają jednemu producentowi co wpływa niekorzystnie na realizację zadania (brak możliwości dostarczania materiałów z różnych alternatywnych źródeł, terminy dostaw, brak konkurencji = brak możliwości negocjacji cen, terminów itd..). Proponowane przez wykonawcę materiały są dostępne od kilku producentów i często tańsze o ok. 40%
Zamiana materiału wpłynie korzystnie na logistykę budowy i spowoduje obniżenie kosztów zakupu materiałów przy jednoczesnym zachowaniu parametrów użytkowo-technicznych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju rur przyjętych przez projektanta do wykonania kanalizacji deszczowej z: zaprojektowanych rur PE-HD, gładkich na zewnątrz i wewnątrz SN 8 na: rury strukturalne typu B (korugowane lub profilowe) PP/PE SN 8.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 05.06.2020 r. godz. 08:00.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim
Dariusz Kurzyński
Dariusz Kurzyński